



Uddrag af Gasreglementet B-3 & Bilag 1

7. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

7.1. Generelt

7.1.1. Brugeren (ejereren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og skal omgående lade konstaterede fejl og mangler afhjælpe af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed på området.

7.1.2. F-Gas installationer i vogne **bør** kontrolleres regelmæssigt af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed **mindst hvert andet år**.

7.2. Installationens tilstand og vedligeholdelse

7.2.1. Ejeren (brugeren) skal specielt sørge for,

- at F-Gas installationen (herunder gasflasker, regulatorer, slanger og apparater) betjenes forskriftsmæssigt og ikke udsættes for overlast,
- at de gasforbrugende apparater, inkl. disses aftrækssystem, holdes i god stand,
- at ventilationsåbninger og friskluftsåbninger ikke lukkes samt at aftrækssystemets udmundning ikke tilstoppes.

7.2.2. Konstaterer ejeren (brugeren) gaslugt eller tegn på udslip af forbrændingsprodukter i vognen, skal gasinstallationen afbrydes ved flaskeventil og ikke benyttes, før en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed har eftersat installationen.

7.3. Service på installationer

7.3.1. Service på F-Gas installationer skal udføres af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder.

Almindelig vedligeholdelse af gasforbrugende apparater, hvortil der ikke kræves anvendelse af værktøj, kan dog udføres af bruger eller andre på dennes ansvar.

7.3.2. Service på gasinstallationer skal omfatte inspektion af hele installationen, en tæthedsprøve af installationen samt en funktionskontrol af indgående komponenter, herunder de gasforbrugende apparater og deres frisklufts- og aftrækssystem, jf. kvalitetsinstruksen angivet i bilag 1.

7.3.3. Servicearbejdet skal udføres efter fabrikantens anvisninger.

Herunder skal tilstanden og funktionen af aftrækssystemet specifikt vurderes med henblik på at afsløre risici for Bilag 2,s2

CampingSikkerhed

Aut. F-Gas installatør
VG nr. 03859

Tlf: 4084 1105
www.campingsikkerhed.dk
ovdal@campingsikkerhed.dk



- udstrømning af forbrændingsprodukter.
- 7.3.4. Den udførte service, herunder konstaterede fejl og nødvendige tiltag til forbedring af sikkerhedsforholdene, skal dokumenteres på en servicereport med et omfang, der mindst svarer til omfanget i bilag 2.
- 7.3.5. Servicereporten skal i kopi udleveres til ejeren (brugeren).

Bilag 1

4. Udførelse af servicearbejder

4.1. Omfang

For at sikre sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold af installationerne skal den systematiske service på disse mindst omfatte:

- visuel inspektion af hele gasinstallationen
- indledende funktionsafprøvning og kontrol (før målinger) til bedømmelse af driftsforholdene
- sammenligning med evt. tidligere målinger
- inspektion og rensning af dele med sikkerhedsmæssig betydning for anvendelsen af apparaterne. Kun nødvendig adskillelse af dele skal foretages
- systematisk funktionskontrol og fornøden indregulering af apparater
- udfyldelse af servicereport med angivelse af konstaterede uregelmæssigheder eller fejl
- påsætning af servicemærkat

Forbrugeren skal skriftligt og evt. mundtligt informeres om evt. problemer eller uregelmæssigheder i forbindelse med installationens brug, som montøren har noteret sig.

/Steen Ovdal



tlf: 40841105

Bilag 2,s3

5uddragB3 2012.odt